

INSTITUTO DE ANALISIS CLINICOS
"Dr. Héctor A. Milani"
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Rivadavia 150 - 6000 JUNIN
Tel. 0236- 4446300 / 4424230 /4636464

Muestra solicitada por : COOP AGUA POTABLE SUIPACHA

Identificación de la muestra: BAJADA TANQUE
Muestra analizada :
Número de protocolo: 2870886
Fecha : 11 de diciembre de 2025

ANALISIS BACTERIOLOGICO AGUA

Muestra extraída y remitida por el interesado sin intervención de personal de este laboratorio

Método de G.S. WILSON propuesto por O.S.N.

Sitio de extracción : **BAJADA DE TANQUE**

Número más probable coliformes totales.....: **menor que 3,00 x 100 ml**
Límite permisible : menor que 3 x 100/ml

Recuento de colonias aeróbicas mesófilas totales. : **20 UFC/ml**
Método: Agar 37 °C - 24 hs
Límite permisible : hasta 500 UFC / ml

Número más probable de Escherichia coli.....: **AUSENCIA**
Límite permisible : ausencia en 100 ml

Número más probable de bacterias pertenecientes a los generos:
Klebsiella - Enterobacter - Citrobacter: **AUSENCIA**

Investigacion de Pseudomonas aeruginosa : **NEGATIVO**
Valor esperado: Ausencia en 100 ml

Conclusión..... : **Bacteriológicamente POTABLE**


MILANI PEDRO LUIS
BIOQUIMICO
M. P. N° 5257

INSTITUTO DE ANALISIS CLINICOS
"Dr. Héctor A. Milani"
LABORATORIO DE BROMATOLOGIA

Rivadavia 150 - 6000 JUNIN
Tel. 0236- 4446300 / 4424230 /4636464

Muestra solicitada por : COOP AGUA POTABLE SUIPACHA

Identificación de la muestra: BAJADA TANQUE

Muestra analizada :

Número de protocolo: 2870886

Fecha : 11 de diciembre de 2025

- Sitio de extracción : **NO ESPECIFICADO**

- pH : **7,49**
Valor de referencia: 6.50-8.50

- Dureza total (en CO₃ Ca) : **116 mg/l**
Valor de referencia: max 400mg/l

- Alcalinidad total : **356 mg/l**
Valor de referencia: max 500 mg/l

- Cloruros (Cl-) : **115 mg/l**
Valor de referencia: máximo 350 mg/l

- Sulfatos (SO₄=) : **56 mg/l**
Valor de referencia: máximo 400 mg/l

- Nitratos (NO₃-) : **23 mg/l**
Valor de referencia: máximo 45 mg/l

- Nitritos (NO₂-) : **menor que 0,05 mg/l**
Valor de referencia: máximo 0,10 mg/l

- Amoniaco (NH₄+) : **menor que 0,05 mg/l**
Valor de referencia: max 0.2 mg/l

- Cloro residual total : **0,00**

- Fluoruro (F-) : **0,98 mg/l**
Valor de referencia: hasta 1,00 mg/l

- Arsenico(As) : **0,029 mg/l**
Valor de referencia: máximo 0,050 mg/l

- Conductividad : **951 uS/cm**


MILANI PEDRO LUIS
QUIMICO
M. P. N° 5257