QUIMICA QUICAI
INGENIERIA EN ALIMENTOS

Ing. en Alimentos RAFAEL ENRIQUEZ
M.P.: 43564

Ing. en Alimentos MANUEL ENRIQUEZ
M.P.: 53949

OPDS RUP-001188 / Hab. Municipal Nº 6737

Mercedes, 24 de Setiembre de 2026

Sr.
Cooperativa de Agua Suipacha
SUIPACHA

Protocolo de informe: N° 461/2026

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

Muestra: Agua Grifo: Salta e Inmigrantes.
Tomada por: Ing.Rafael Enriquez Código Interno 461/2026
Fecha ingreso: 16/09/2026

	Método	Unidades	**Resultados**	Referencia
Recuento de bacterias aerobias mesófilas	PCA, 37°C, 24 hs	UFC/ml	**100**	≤ 500
Recuento de Coliformes Totales	Caldo MC., 37°C, 48 hs	NMP/100ml	**<1,1**	<1,1
Investigación de ***Escherichia coli***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia
Investigación de ***Pseudomona aeruginosa***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia

Conclusión: El agua de la muestra Cumple con las exigencias del A.D.A.PBA. Ley 11.820. Agua apta para el consumo.

RE

RAFAEL ENRIQUEZ
Ingeniero en Alimentos
M.P. 43564

Avda. 17 esq. 18 - C.P. 6600 MERCEDES B. A. - Tel.: (02324) 422902 / 15-472611 / 15-468309
E-mail: quimicaquicai@gmail.com - www.quimicaquicai.com.ar - quimicaquicai

QUIMICA QUICAI
INGENIERIA EN ALIMENTOS

Ing. en Alimentos RAFAEL ENRIQUEZ
M.P.: 43564

Ing. en Alimentos MANUEL ENRIQUEZ
M.P.: 53949

OPDS RUP-001188 / Hab. Municipal Nº 6737

Mercedes, 24 de Setiembre de 2026

Sr.
Cooperativa de Agua Suipacha
SUIPACHA

Protocolo de informe: N° 460/2026

ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO

Muestra: Agua Grifo: Bajada de tanque.
Tomada por: Ing.Rafael Enriquez Código Interno 460/2026
Fecha ingreso: 16/09/2026

	Método	Unidades	**Resultados**	Referencia
Recuento de bacterias aerobias mesófilas	PCA, 37°C, 24 hs	UFC/ml	**90**	≤ 500
Recuento de Coliformes Totales	Caldo MC., 37°C, 48 hs	NMP/100ml	**<1,1**	<1,1
Investigación de ***Escherichia coli***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia
Investigación de ***Pseudomona aeruginosa***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia

Conclusión: El agua de la muestra Cumple con las exigencias del A.D.A.. Ley 11.820. Agua apta para el consumo.

RE

RAFAEL ENRIQUEZ
Ingeniero en Alimentos
M.P. 43564

Avda. 17 esq. 18 - C.P. 6600 MERCEDES B. A. - Tel.: (02324) 422902 / 15-472611 / 15-468309
E-mail: quimicaquicai@gmail.com - www.quimicaquicai.com.ar - quimicaquicai