QUIMICA QUICAI
INGENIERIA EN ALIMENTOS

Ing. en Alimentos RAFAEL ENRIQUEZ
M.P.: 43564

Ing. en Alimentos MANUEL ENRIQUEZ
M.P.: 53949

OPDS RUP-001188 / Hab. Municipal Nº 6737

Mercedes, 22 de Octubre del 2026

Sres.
Cooperativa de Agua Suipacha
Suipacha

Protocolo de informe: N° 505/2026

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO

Muestra: Grifo bajada de tanque
Tomada por: Ing. Ing. Rafael Enriquez Código Interno: N° 505/2026
Fecha ingreso: 16/10/2026

	Método	Unidades	**Resultados**	Referencia (*)
Recuento de bacterias aerobias mesófilas	PCA, 37°C, 24 hs	UFC/ml	**90**	≤ 500
Recuento de Coliformes Totales	Caldo MC., 37°C, 48 hs	NMP/100ml	**< 1,1**	≤ 1,1
Investigación de ***Escherichia coli***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia
Investigación de ***Pseudomona aeruginosa***	Inv. En 100 ml de muestra	Presencia / Ausencia	**Ausencia**	Ausencia

Conclusión: El agua de la muestra CUMPLE con las exigencias del A.D.A. PBA Ley 11.820. Agua apta para el consumo.

RE

RAFAEL ENRIQUEZ
Ingeniero en Alimentos
M.P. 43.564
Reg. OPDS:1036